



## Les bureaux

Eclairage moyen recommandé sur le plan de travail (en lux) suivant NBN L13-006

(à 75 cm du sol et en fonctionnement normal, juste avant entretien)

Type de local	Si la tâche est occasionnelle ou peu précise	Eclairage moyen recommandé	Si la tâche s'exécute avec des contrastes faibles ou pour des personnes âgées
Bureaux - travaux généraux	300	500	750
Bureaux - lecture et écriture continue	500	750	1 000
Tables à dessin	750	1 000	1 500
Salles de réunion	300	500	750
Bibliothèque - lecture	300	500	750
Bibliothèque - étagères	200	300	500
Couloirs et escaliers	100	150	200
Sanitaires	100	150	200
Archives	150	200	300